



Projektin nimi Euran uimaranta
Näyttenumero 24UR00655
Näytteen nimi¹ Raumanmöljä, Pyhäjärvi, Eura
Näyte otettu¹ 17.6.2024 12:40
Näytteenottaja¹ terv.tark.Leenatolkki
Näyte saapunut 17.6.2024

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila ¹		°C	18,3	
Syanobakteerit, sinilevät (levärunsaus) ¹	N		Havaittu vähän	
Escherichia coli (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	<1	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	<1	<400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

LAUSUNTO

Suoritettujen tutkimusten osalta vesinäyte täytti yksittäiselle uimarantavesinäytteelle asetetut raja-arvot (STMa 354/2008)

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Prihti
Kemisti

JAKELU

terveystarkastajat@sakyla.fi, yth-sihteerit@sakyla.fi
anne.saarenvalta@eura.fi, tekniset.palvelut@eura.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
N	Näytteenottajan havainnot

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, ¹ = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvyy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvyy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvyy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvyy.fi

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli (Colilert)*	24UR00655	Toimitetaan pyydettyäessä	17.6.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24UR00655	Toimitetaan pyydettyäessä	17.6.2024	A

A KVYY Tutkimus Oy / Rauma

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto
Tässä testausseleosteessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.
Testausseleosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.